



UN-AS片開き門扉
H1100-50×W1000 S=1:20
[積雪寒冷地用]

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)




ワイヤメッシュ図

() 内は芯径を示す。



門柱・扉枠位置関係図



設計条件

風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
雪 荷 重・・・積雪深さ4.1m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)
凍土深さ30cmとする。

備考

1. 外装について

- | | |
|----------------------------------|--|
| ・ 門 柱、枠 体
パネル取付金具類
ワイヤメッシュ | ・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの
上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ 笠木ジョイント
吊りバンド | ・・・ 熔融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ バ ン ド | ・・・ 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂
粉体塗装 |
| ・ U 型 金 具 | ・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの
上防錆着色処理 |
| ・ ボルト、ナット | ・・・ 熔融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |
| ・ 戸当り付両面回転施錠
スペーサー | ・・・ 熔融亜鉛めっきのみ |

2. 本図門扉は片側180°開きとする。

⚠ 注意

・ 施錠門柱の扉開き側に障害物(兼用フェンス、壁など)を有する場合には、
両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要で
ある。