ＰＣ－ＡＳ片開き門扉
Ｈ１０００×Ｗ１０００　S=1:20
[積雪地用]

（風荷重は昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０m に依る）



門柱・扉枠位置関係図



設計条件
- 風 荷 重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
- 雪 荷 重・・・積雪深さ３．８m以下（雪密度０．３ｔ／㎥）
  荷重は沈降圧のみとする。
  尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
- 基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）
  凍土深さはないものとする。

備考
１．外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
２．本図門扉は片側１８０°開きとする。

⚠ 注意
・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。

２３１００６３０１－１

2024.03