



(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)



風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

雪 荷 重・・・積雪深さ4.5m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。

尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)
凍土深さ 30 cm とする。

備考

1. 外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
2. 本図門扉は片側180°開きとする。