



(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)



風荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

雪荷重・・・積雪深さ2.0m以下(雪密度0.3t/m³)荷重は沈降圧のみとする。

基礎条件・・・尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

基礎条件・・・長期許容地耐力98kN/m²(10t/m²)凍土深さ30cmとする。

備考

1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、施錠装置、落し、スペーサー、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は施錠側180°開きとする。